

SAMSVARSERKLÆRING

Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

20400042

Sertifikat/ Certificate:



www.nvent.com/sites/defa

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

Produktnavn: ELIT TR-125A, Distribusjonsblokk 4-polt 125A


Product name: ELIT TR-125A,

Produktbilde/ Product image**Applikasjon/Application****Produktbeskrivelse/ Product description**

Fire-polt distribusjonsblokk med gjengestenger, 125 A

Normer og standarder/ Norms and standards:IEC 60439,1; IEC 61439,1; IEC 60695-2-11
(glødetråd, test 960 °C).

Gjerdrum



Magne Barli Teknisk sjef/Technical DirectorHELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80
WEB: WWW.ELIT.NO MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO

odkjent/Approved: Dato/Date: 13.01.2020

Kontrollert av/Controlled by: Fatih

Surbehan