

SAMSVARSERKLÆRING

Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

30160001

Sertifikat/ Certificate:

179/21/1789N

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

Produktnavn: ELIT EMSRIMPLUS20GEM, Elektrodemasse GEM i
Product name: ELIT EMSRIMPLUS20GEM, Soil Resistance Improv

Produktbilde/ Product image



Applikasjon/Application

Produktbeskrivelse/ Product description

Elektrodemasse for å bedre overgangsmotstanden i jordingsanlegg. Kan brukes tørr og med va

Soil Resistance to improve the contact resistance in earthing systems. Can be used dry or wet

Normer og standarder/ Norms and standards:

Uavhengig testet av University of Wollongong Australia og NATA-sertifiserte laboratorier i henhold til standardene EN 12457-2, EN 12506, ISO 14869-1 og ASTM-standardene G57-06, G59-97 og G102-89.

Fullstendig kompatibel med internasjonale standarder som IEC 62561-7 og USA EPA

Gjerdrum

Magne Barli Teknisk sjef/Technical Director



HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80
WEB: WWW.ELIT.NO MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO

odkjent/Approved: Dato/Date: 15.04.2021

Kontrollert av/Controlled by: F.S.