

# SAMSVARSERKLÆRING

## Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

**40160017**

Sertifikat/ Certificate:

002894 QM15

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

**Produktnavn:** ELIT UISOLERT-ML-CU-Ø8MM-56M, Massiv rund k

Product name: ELIT UISOLERT-ML-CU-Ø8MM-56M, Uninsulated s

**Produktbilde/** Product image**Applikasjon/**Application**Produktbeskrivelse/** Product descriptionUisolert massiv leder i kobber (Cu) Ø8mm tverrsnitt 50mm<sup>2</sup> (56 meter)Uninsulated solid copper conductor (Cu) Ø8mm cross section 50mm<sup>2</sup> (56 meters)**Normer og standarder/** Norms and standards:

EN 62561-1

Gjerdrum

-----  
Magne Barli Teknisk sjef/Technical DirectorHELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80  
WEB: WWW.ELIT.NO MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO

odkjent/Approved: Dato/Date: 10.03.2023

Kontrollert av/Controlled by: Fatih

Surbehan