

ELIT AS

ELIT UNIKL50X50

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Universalklemme /jordtilkoblingsklemme / armeringsklemme 50 x 50 mm i ubehandlet stål, i henhold til EN 62561-1, for tilkobling av runde eller flate ledere med armeringen i betongfundamentet.

Passer til: Ø 10 eller fl. 30 x 3,5 mm / Ø 4-16 mm

Gjengebolt - Stål, blank

Gjengebolt: M10x60, St/gal Zn med sekskantmutter M10, St/tZn

Type klemme: 3-delt, rund-flat/rund

Montering, mulig i to trinn:

Monteringstrinn 1: Tilkobling av fundamentets jordelektrode til armeringen

Monteringstrinn 2: Tilkobling og feste av den faste jordingsterminalen til armeringen

Produsert iht. DIN EN 62561-1.

El.nummer:

Art.nummer: 401 800 34


GTIN nummer: 7070810035434

Dimensjon: 60 x 50 x 50 mm

Materialet: Ubehandlet stål, varmtgalvanisert stål (skrue og bolt).

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

Ettersyn/kontroll

Lynverninstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks. halvårlig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Inspeksjon av lynvernsystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernsystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT UNIKL50X50

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering. Se www.elit.no for informasjon om vilkår.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no