

# SAMSVARSERKLÆRING

## Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

**60200008**

Sertifikat/ Certificate:


DTM2020176/26

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

**Produktnavn:** ELIT HRD 150-SG-6/8-35, Presstetning ø150mm A2

Product name: ELIT HRD 150-SG-6/8-35, Press Seal ø150mm A2 6

**Produktbilde/** Product image**Applikasjon/**Application**Produktbeskrivelse/** Product description

Presstetning for kjerneboret hull med diameter ø150mm. For 6 kabler ø8-35mm.

Press seal for core drilled hole with diameter ø150mm. For 6 cables ø8-35mm.

**Normer og standarder/** Norms and standards:

Vanneksponeringsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vanntett betongspenningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.

Gjerdrum

-----  
Magne Barli Teknisk sjef/Technical Director