

ELIT AS

ELIT LOF-VEGGMONTERT-St-Al 12m ø60-10mm**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

12,0 m lynoppfanger med påsveiset tilkoblingsrør (sklisikring) inkl. KS-kobling og oppfangerspiss i henhold til DIN EN 62561-2 for veggmontering.

3-delt flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.

Lengde på deler: 6000 mm/3500 mm/2500 mm

Materiale i oppfangermast: rustfritt A2 stål

Diameter på oppfangermast: Ø 60/42/36/20 mm

Materiale i oppfangerspiss: aluminium

Diameter på oppfangerspiss: Ø 16/10 mm

Materiale i KS-kobling: rustfritt A2 stål

Lederdiameter for KS-kobling: Ø 8-10 mm

Nødvendig veggfeste: [3x] type C

Ustøttet lengde FL1: 10,4 m

Klemmelengde EL1: 1,6 m

Klemmelengde EL2: 0,6 m

Maks. vindhastighet:

Sikkerhetsfaktor for vind 1,0: 157 km/t /

Sikkerhetsfaktor for vind 1,5: 128 km/t

El.nummer:

Art.nummer: 401 501 33

GTIN nummer: 7070810033300

Dimensjon: 60 x 60 x 12000 mm

Materialet: Rustfritt stål Aluminium

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LOF-VEGGMONTERT-St-Al 12m ø60-10mm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

Ettersyn/kontroll

Lynvernsinstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks. halvårlig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Inspeksjon av lynvernssystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernssystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering. Se www.elit.no for informasjon om vilkår.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LOF-VEGGMONTERT-St-Al 12m ø60-10mm

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no